


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Lhota u Stříbra
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0438.04	
Název obce:	Stříbro	
Kód obce (IČOB):	15783 (561215)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)	
Název ORP3:	Stříbro	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32132	
Název OPOU2:	Stříbro	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0438.04	Lhota u Stříbra	16188	561215

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Část města Stříbra - Lhota, se nachází 4 km východně od města Stříbra, v nadmořské výšce 395 m nad m, v oblasti zemědělského a lesního hospodářství.

Z celkem 24 obytných domů je používáno k rekreaci 20 %. Počet obyvatel je 72 (Výhledově obec uvažuje s menším nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK 75 obyvatel).

Lhota se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

Jako zdroj požární vody slouží rybník.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Lhota nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní. Množství vody je dostačující (ne vždy). Kvalita vody je v různých částech Lhoty rozdílná.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Město má vypracovaný záměr vodovodu a vodovodního přivaděče s napojením na vodovodní řad Stříbro - průmyslový areál Ostrov u Stříbra. Jedná se o stavbu vodovodního přivaděče v délce 730 m a vodovodních rozvodů v délce 1065,5 m. Tato akce se týká celé osady Lhota u Stříbra.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny Stříbro 4km Užítkovou vodou - rybník

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Lhota nemá vybudovanou jednotnou kanalizační síť. U domů jsou staré bezodtokové jímky, některé netěsní. Odpadní vody jsou akumulovány ve 24 odpadních jímkách, které se odváží na pole(70%) nebo na ČOV Stříbro (30%).

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Lhota má záměr v roce 2008 postupně vybudovat kanalizační síť. Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r.

2015. PRVKPK uvažuje s individuální likvidací odpadních vod i po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:  
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)  
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	21.1.2013	Aktualizace 2012
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.