


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Řebří
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0440.04	
Název obce:	Svojšín	
Kód obce (IČOB):	16145 (561258)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)	
Název ORP3:	Stříbro	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32132	
Název OPOU2:	Stříbro	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0440.04	Řebří	16144	561258

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Řebří se nachází 12 km západně od města Stříbra v nadmořské výšce 405 m nad m, v oblasti zemědělského a lesního hospodářství. Počet stálých obyvatel 31. Výhledově Řebří nepočítá s nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK 28 obyvatel). V obci je 25 obytných domů, z toho 60% trvale obydlených, 45% domů je využíváno k rekreaci. Je zde 10 rekreačních chat. Recipientem je místní rybník. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Řebří zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel vč. rekreatantů. Zdrojem vody je vrt HV 1, který je situován 1 km severozápadně od obce Svojšína. Z vrtu se voda čerpá výtlačným řadem do ÚV Svojšín a ČS, kde se voda odradonuje a dezinfikuje. Dále se voda čerpá do dvoukomorového podzem. vodojemu Svojšín o obsahu 2 x 50m³ a z vodojemu je voda vedena zásobním řadem do obce Řebří a obce Svojšín. Délka rozvodné sítě – 0,297 km, počet přípojek – 10 o délce 0,079 km. Z odbočky na trase je též zásobena obec Nynkov.

Vlastníkem vodovodu je obec Svojšín, provozovatelem VAK KV.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Realizace vodovodu pro veřejnou potřebu bude ukončena v roce 2004 a vodovodní rozvod bude dostačující.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny Stříbro 12km Užítkovou vodou - rybník

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Řebří nemá vybudovanou kanalizační síť. Dešťovou vodu odvádí systémem struh, příkopů a propustků do místního rybníka.

Odpadní vody obyvatel Řebří jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV Stříbro.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Pro nedostatek finančních prostředků obec neuvažuje s vybudováním kanalizační sítě.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK uvažuje s individuální likvidací odpadních vod i po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.