


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Dolejší Těšov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0455.04	
Název obce:	Hartmanice	
Kód obce (IČOB):	03727 (556181)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)	
Název ORP3:	Sušice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142	
Název OPOU2:	Sušice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0455.04	Dolejší Těšov	03726	556181

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dolejší Těšov (722 - 762 m n.m.) je administrativní část obce Hartmanice. Nachází se 3 km severozápadně od Hartmanic. Jedná se o místní část se zástavbou rodinných domů. V místní části je 81 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 90 obyvatel.

Recipientem je místní bezejmenná vodoteč. Dolejší Těšov se nachází v Chráněné krajinné oblasti Národního parku Šumava a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Dolejší Těšov je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Provozovatelem vodovodu je pan Josef Kehart, vlastníkem je Statek Těšov.

Jako zdroj vody pro vodovod, slouží 3 studny o celkové vydatnosti 0,22 l/s. Množství vody v tomto prameništi nepostačuje zejména v obdobích dlouhotrvajícího sucha.

Kvalita vody vyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Ze studní je voda společnou gravitační přivedena do VDJ Dolejší Těšov 1×100 m3. Z tohoto vodojemu je Dolejší Těšov zásoben gravitačně pitnou vodou potrubím PVC - DN 90 mm, LT - DN 80 mm, OC - DN 50 mm, celkové délky 1,160 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajícího vodního zdroje, doporučujeme rozšířit prameniště tak, aby byla zajištěna vydatnost odpovídající maximální denní potřebě vody pro obyvatelstvo v roce 2015 ve výši cca 0,3 l/s.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Harmanic – 2 km
Užitkovou vodou – studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Hartmanice – Dolejší Těšov, nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody (cca 33 %) jsou po předčištění v biologických septických odvedeny přes přepady do místní bezejmenné vodoteče. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvázejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k tomu, že se tato místní část nachází v CHOPAV Šumava, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hartmanice.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.