


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	<b>Horní Staňkov</b>
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0456.05
Název obce:	Hlavňovice
Kód obce (IČOB):	03908 (556203)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)
Název ORP3:	Sušice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142
Název OPOU2:	Sušice

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0456.05	Horní Staňkov	03909	556203

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Horní Staňkov (736 – 752 m n.m.) je administrativní část obce Hlavňovice. Nachází se 3 km severovýchodně od Hlavňovic. Jedná se o zástavbu rodinných domů a rekreačních chalup. V místní části je 11 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 15 obyvatel. Recipientem je místní bezejmenná vodoteč. Horní Staňkov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Horní Staňkov je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu. Vlastníkem je obec Hlavňovice, provozovatel AQUAŠUMAVA s. r. o.. Zdrojem vody jsou tři studny:– S1, S2 a S3, celková vydatnost je 0,08 l/s. Voda se upravuje dávkováním chlornanu sodného 1x měsíčně do studny S2. Prameniště je situované na západním okraji osady. Ze studny S1 je voda gravitačně přivedena do VDJ Horní Staňkov 1×18 m3, odkud dále pokračuje gravitací do Horního Staňkova. Ze studny S2 se čerpá voda do sítě výtlačným řadem délky 35 m, ze studny S3 výtlačným řadem délky 0,090 km rovněž do vodovodní sítě. Rozvodná vodovodní síť místní části je z LT – DN 80, 100, 120 mm, celkové délky 0,958 km.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k vyšším únikům vody z rozvodné sítě uvažujeme po roce 2015 nahrazením stávajícího litinového potrubí DN 80 mm, za polyetylenové potrubí DN 90 mm, celkové délky 0,593 km.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda  
Užitkovou vodou – soukromé studny

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Hlavňovice – Horní Staňkov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou částečně (cca 80 %) odváděny dešťovou kanalizací do bezejmenné vodoteče a částečně systémem příkopů, struh a propustků.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v místní části bude řešen až po roce 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :

Domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče, nebo vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem).

Jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část).

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.