

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	<b>Filipova Huť</b>
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0461.02
Název obce:	Modrava
Kód obce (IČOB):	09787 (542148)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)
Název ORP3:	Sušice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32141
Název OPOU2:	Kašperské Hory

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0461.02	Filipova Huť	09785	542148

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Filipova Huť (1090 - 1142 m n.m.) je administrativní částí obce Modrava a nachází se 2 km severně od Modravy. V místní části žije 14 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 90 obyvatel. Do roku 2015 se uvažuje s výstavbou 26 rodinných domů, 2 zemědělských farem a 1 penzionu. V rámci rozvoje služeb pro turistiku dochází k rozvoji oblasti.

Recipientem je Filipohuťský potok. Místní část se nachází na území Národního parku Šumava a chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- provozní řád vodovodu
- kanalizační řád

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Osada Filipova Huť je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu, jehož vlastníkem je obec Modrava a provozovatelem je AQUAŠUMAVA s.r.o.

Zdrojem vody vodovodu je hlubinný vrt situovaný na severním okraji místní části o vydatnosti 0,23 l/s. Kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, pro své nižší pH.

Pitná voda je čerpána ze studny do VDJ Filipova Huť 1×20 m<sup>3</sup> přívodním řadem PE - DN 110 mm, délky 0,175 km. Z tohoto vodojemu je Filipova Huť zásobena gravitačně pitnou vodou rozvodným řadem PE – DN 90 mm, v celkové délce cca 1,210 km.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do budoucna se uvažuje o dostavbě vodovodní sítě z potrubí PE – DN 90 mm, délky cca 1,380 km, v místech budoucí zástavby, tak aby byla pitnou vodou zásobena celá místní část. Dále se uvažuje s výstavbou nového VDJ nad studnou o objemu 100 m<sup>3</sup>. Nový VDJ bude propojen se stávajícím vodovodem přívodním řadem DN 110 mm, délky 0,150 km. Předpokládaná doba realizace v roce 2010-2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda  
Užitkovou vodou – studny, Filipohuťský potok

## E. KANALIZACE A ČOV

## E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Modrava – Filipova Huť, má v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu (viz karta Modrava). Odpadní vody jsou svedeny z celého území včetně přílehlého Korýtky na centrální ČOV Modrava. Dešťové vody z celé obce jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků na terén.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	22.7.2009	Aktualizace karet obcí za rok 2008
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.