


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Pohorsko
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0464.03	
Název obce:	Nezdice na Šumavě	
Kód obce (IČOB):	10442 (556815)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)	
Název ORP3:	Sušice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142	
Název OPOU2:	Sušice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0464.03	Pohorsko	10443	556815

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Pohorsko (737 - 766 m n.m.) je administrativní částí obec Nezdice na Šumavě. Nachází se 2 km jihovýchodně od Nezdic na Šumavě. V místní části žije 71 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá pokles na 63 obyvatel.

Recipientem je rameno Nezdického potoka. Obec se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Pohorsko je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vlastníkem i provozovatelem je obec Nezdice na Šumavě. Zdrojem vody tohoto vodovodu jsou pramenní zářezy situované jižně od osady. Vydátnost vody v zářezích je 0,32 l/s. Kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, z hlediska mírného překročení mezní hodnoty v ukazatelích alkalita, vápník+hořčík. Pitná voda je ze zářezů přivedena gravitačně přes sběrnou jímku do VDJ Pohorsko 1×50 m3, přívodním řádem z LT, délky 0,027 km. Z tohoto vodojemu je osada Pohorsko zásobena gravitačně pitnou vodou přívodním řádem z LT – DN 100 mm, délky 0,800 km. Rozvodná síť je z LT – DN 50, 80, 100 mm, v celkové délce 0,924 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajících vodních zdrojů, doporučujeme rozšířit prameniště tak, aby byla zajištěna vydátnost odpovídající maximální denní potřebě vody pro obyvatelstvo v roce 2015 ve výši cca 0,7 l/s. Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní sítě doporučujeme po roce 2015 nahrazením stávajícího litinového potrubí za polyetylenové potrubí v celkové délce 0,924 km.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami ze Sušice - 16 km
Užitkovou vodou – nádrž na návsi

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Nezdice na Šumavě – Pohorsko má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Tato kanalizace, provozovaná obcí, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 mm v celkové délce 0,990 km. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody z celé osady jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí na terén.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kašperské Hory.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.