

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Dolní Staňkov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0473.04	
Název obce:	Sušice	
Kód obce (IČOB):	15960 (557153)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)	
Název ORP3:	Sušice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142	
Název OPOU2:	Sušice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0473.04	Dolní Staňkov	30218	557153

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dolní Staňkov (515 – 531 m n.m.) je administrativní částí města Sušice. Nachází se 6 km západně od Sušice. Místní část je tvořena zástavbou rodinných domů, pracovní příležitosti jsou převážně ve městě Sušici. V místní části je 20 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 40 obyvatel.

Recipientem je potok Volšovka. V rámci místní části Dolní Staňkov je vyhlášeno pásmo hygienické ochrany.

C. PODKLADY

- prohlášen s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Dolní Staňkov je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu, jehož provozovatelem je od 1.1.2000 společnost 1. JVS a.s. České Budějovice. Vlastníkem je město Sušice. Jedná se o gravitační vodovod, jehož zdrojem vody je kopaná studna o vydatnosti 0,2 l/s situovaná severně od osady. Kvalita vody není známa. Pitná voda je ze zdroje přivedena gravitací přímo do místní části Dolní Staňkov, přírodním potrubím LT – DN 100 mm, délky 0,214 km, k výtokovému ventilu. Rozvodná síť je z PE – DN 60 mm, délky 0,150 km a osinku DN 100 mm, délky 0,128 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Je nutné provést výměnu všech osinkových řadů za PE, v celkové délce 0,128 km. Předpokládaná realizace rekonstrukce po roce 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Sušice – Dolní Staňkov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody (cca 50 %) jsou po předčištění v biologických septičích odvedeny přes přepady do potoka Volšovka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody z celé obce jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka Volšovka.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit

Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v místní části bude řešen až po roce 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :

Domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče, nebo vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem).

Jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část).

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.