


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Vrabcov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0473.15	
Název obce:	Sušice	
Kód obce (IČOB):	15960 (557153)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)	
Název ORP3:	Sušice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142	
Název OPOU2:	Sušice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚÍR:
	CZ032.3404.3214.0473.15	Vrabcov	15968	557153

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Vrabcov (540 – 560 m n.m.) je administrativní část města Sušice. Nachází se 2 km jižně od Sušice. Jedná se o místní část se zástavbou rodinných domů s pracovními příležitostmi převážně ve městě Sušici. V místní části je 28 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 32 obyvatel.
Recipientem je řeka Otava. V rámci místní části Vrabcov je vyhlášeno pásmo vodního zdroje.

C. PODKLADY

- prohlášen s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Vrabcov je v současné době z 50 % zásobena pitnou vodou z místního vodovodu, který má ve správě Pozemkový fond ČR.

Jako zdroj vody vodovodu slouží prameniště tvořené pramenními jímkami o celkové vydatnosti 0,55 l/s situované východně od osady. Voda z pramene do akumulčních nádrží je dopravována přívodním řadem LT – DN 40 mm, délky 0,32 km. Kvalita vody vyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Pitná voda z prameniště je gravitačně přivedena do VDJ Vrabcov 40 m3 přívodním potrubím LT – DN 40 mm, délky 0,320 km. Z VDJ je místní část Vrabcov zásobována gravitačně pitnou vodou, rozvodnou sítí LT – DN 40 mm, délky 0,650 km. Zbýlých 50 % obyvatel je zásobeno z domovních studní. Vydatnost vody ve studních, ani kvalita vody není známa.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Sušice – Vrabcov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody (cca 30 %) jsou po předčištění v biologických septičích odvedeny přes přepady do místní řeky Otavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
Dešťové vody z celé místní části jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní řeky Otavy.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v místní části bude řešen až po roce 2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :
Domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče, nebo vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem).
Jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část).

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.