

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Ostrov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0477.19
Název obce:	Bor
Kód obce (IČOB):	00730 (560758)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)
Název ORP3:	Tachov
Kód OPOU2 ČSÚ:	32151
Název OPOU2:	Bor

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0477.19	Ostrov	11597	560758

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Ostrov (470 / 480 m n.m.) se nachází 9 km jihovýchodně od Tachova, v oblasti převážně zemědělského charakteru. V Ostrově je 35 trvale žijících obyvatel.

V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 32 trvale bydlících obyvatel.

Recipientem je bezejmenná vodoteč a rybník. Ostrov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Ostrov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá. Vodní přívaděč je napojen z obce Doly přes průmyslovou zónu Nová Hospoda. Vodovodní síť je tvořena průtahem skupinového vodovodu PE Js 50 a jednou samostatnou větví také z PE Js 50. Celková délka vodovodní sítě je 0,677 km. Z vodovodu je zásobeno 100% obyvatel. Počet přípojek 21.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec nepřipravuje žádné investice do veřejného vodovodu v obci.

PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Bor 7 km

Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V místní části Ostrov není vybudována kanalizační síť. Dešťové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch jsou odvedeny pomocí příkopů a struh do vodoteče, nebo stékají volně po komunikacích a po terénu.

Obyvatelé zachycují odpadní vody do bezodtokových jímek (24 ks), které vyváží na polní a jiné pozemky.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec nepřipravuje vybudování kanalizační sítě k odvádění odpadních a dešťových vod.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby bud:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za
domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.