


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Dlouhý Újezd
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0482.01	
Název obce:	Dlouhý Újezd	
Kód obce (IČOB):	02669 (560839)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)	
Název ORP3:	Tachov	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32153	
Název OPOU2:	Tachov	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0482.01	Dlouhý Újezd	02669	560839

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Dlouhý Újezd (521 / 542 m n.m.) se nachází 3 km jižně od Tachova. Obec se nachází v oblasti převážně zemědělského charakteru. V obci je 353 trvale žijících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá v obci (odhad PRVKPK) v obci nezměněný počet trvale žijících obyvatel. Recipientem je Brtný potok. Obec Dlouhý Újezd se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Dlouhý Újezd zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 353 trvale bydlících obyvatel. Zdrojem vody jsou dvě prameniště západně od obce. Každé prameniště má svou vlastní sběrnou jímku, odkud voda gravitačně napájí zemní vodojem 2 x 100 m³. Spotřebiště je napájeno gravitačně. Přívodní řady z pramenišť jsou dva, provedeny z 1 x PR DN 63 – 550m a 1 x ocel DN 50 – 600m. Zásobní řad do obce je proveden z PE DN 160 – 600 m. Hlavní řad prochází obcí, z něho odbočují větve. Rozvody jsou provedeny z trub PVC DN 160 – 1,020 km, PE 110 – 0,200 km, PE 90 – 0,905 km a PE 63 – 0,240 km. Obec realizovala rozšíření vodovodní sítě o 320 m k nové zástavbě.

Vlastníkem i provozovatelem veřejného vodovodu je obec Dlouhý Újezd.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

PRVKPK nepředpokládá žádné další rozhodující práce na vodovodu před r. 2015

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny 3 km město Tachov
Užitkovou vodou – Brtný potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Dlouhý Újezd má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových a PVC trub DN 300 - 400, do které jsou napojeny přípojky z obytných domů. Odpadní vody jiného charakteru než splašky, dešťové a balastní vody nejsou stokami odváděny. Stoková síť sestává ze dvou částí. Stoka A, AA a B jsou ukončeny ČOV - biologickou stabilizační nádrží, stoka BB je volně vyústěna do vodoteče.

Kanalizační stoky:

Profil materiál délka v km
400 beton 0,225
400 PVC 0,020
300 beton 0,685
300 kamenina 0,155
300 PVC 0,820

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec plánuje prodloužení stávající kanalizace na pravém břehu potoka, kam bude odkanalizováno 9 domů, ve kterých bydlí 32 obyvatel obce. Jedná se o 327,5 m potrubí Hobas ve výkopu, DN 250-obd. pol. hlavního řadu a 65 m trub z tvrdého PVC gum. kroužek DN 150 přípojek.
PRVKPK předpokládá svedení volně vyústěných stok na ČOV po r. 2015.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	21.1.2013	Aktualizace 2012
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.