


A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): Nahý Újezdec | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Kód části obce PRVK: | CZ032.3410.3215.0486.04 |
| Název obce: | Chodský Újezd |
| Kód obce (IČOB): | 05229 (560910) |
| Číslo ORP3 (ČSÚ): | 3215 (3215) |
| Název ORP3: | Tachov |
| Kód OPOU2 ČSÚ: | 32152 |
| Název OPOU2: | Planá |

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK: | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | CZ032.3410.3215.0486.04 | Nahý Újezdec | 10124 | 560910 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Část obce Chodský Újezd-Nahý Újezdec (515 m n.m.) se nachází 5 km severovýchodně od Tachova, v oblasti převážně zemědělského charakteru. Obec Nahý Újezdec měla ke dni 1.1.2010 celkem 150 obyvatel. Recipientem je bezejmenná vodoteč Slatinného potoka. Část obce Chodský Újezd- Nahý Újezdec se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V části obce Chodský Újezd-Nahý Újezdec není vybudován rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studnách je dostatečné, kvalita vody je dobrá.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má připravený záměr pro rozvod vodovodu pro veřejnou potřebu v obci. PRVKPK nepředpokládá realizaci před r.2015, ale předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015..

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Planá, 5 km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V části obce Chodský Újezd-Nahý Újezdec je v části vybudována jednotná kanalizační síť z betonových trub DN 300 - 600, do které po předčištění v septicích odvádí odpadní vody 95 obyvatel ze 34 septiků a 3 domovní mikročistiřny. Kanalizace je vyústěna do trubního odpadu rybníka Pant a pravostranného přítoku Slatinného potoka. Zbytek obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách.

Vlastníkem je obec, provozovatelem kanalizace je Stavpro-slужby s.r.o..

Kanalizační stoky:

Profil materiál délka v km

300 beton 0,830

400 beton 0,200

600 beton 0,560

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec připravuje investiční akci na dokončení odkanalizování a zajištění čištění odpadních vod pro lokalitu Nahý Újezdec. Byl zpracován návrh technického řešení s ohledem na současný stav a rozsah již vybudovaných vodohospodářských zařízení, na podmínky umístění obce v terénu a v souladu s rozsahem podmínek vydaných vodohospodářských rozhodnutí a povolení, t.j. k dosažení souladu s nařízením vlády ČR č. 61 / 2003 Sb.

Po zvážení všech okolností se zástupci obce rozhodli použít pro zajištění vyhovujícího způsobu likvidace vypouštěných odpadních vod dvoustupňové čištění. Jako první stupeň čištění je možno využít stávající septiky a další předčistící zařízení již vybudované u jednotlivých nemovitostí. Pro druhý stupeň čištění je možno vybudovat vodní nádrže ve spádové části obce fungující v navrženém systému jako biologické rybníky pro dočišťování odpadních vod.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do kanalizace (za předpokladu dodržení hodnot vypouštěných odpadních vod dle Kanalizačního řádu), nebo zasakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem), nebo jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV).

AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis: |
|---|--------------------|---|
| | 12.1.2012 | Aktualizace 2011 |
| | 30.11.2004 | PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o. |