

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): Svahy	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0493.06
Název obce:	Planá
Kód obce (IČOB):	12128 (561134)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)
Název ORP3:	Tachov
Kód OPOU2 ČSÚ:	32152
Název OPOU2:	Planá

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0493.06	Svahy	15985	561134

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Svahy (540 m n.m.) se nachází 13 km jihovýchodně od Plané, v oblasti převážně zemědělského a lesního charakteru. V místě je 69 trvale žijících obyvatel a 12 chalupářů.
V roce 2015 se předpokládá v podstatě nezměněný počet trvale žijících obyvatel i rekreatantů (odhad PRVKPK – 62 trv.bydlících obyvatel).
Recipientem je bezejmenná vodoteč Kosového potoka. Svahy se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Svahy zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 69 trvale žijících obyvatel a 12 chalupářů. Zdrojem vody jsou 2 vrty, ze kterých je voda výtlačkem dopravena do zemního vodojemu 1 x 30 m³, odtud je napojena čerpací tlaková stanice se zásobníkem na 900 litrů a z ní napájeno spotřebiště. Přívodní potrubí od ČS do VDJ je zhotoveno PE trub DN 90, délky 413 m a rozvody jsou zhotoveny z PE trub DN 63, délky 52 m a PE DN 90, délky 137 m. Vlastníkem veřejného vodovodu je obec, provozovatelem je Vodoservis Planá.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec neplánuje, v souladu s PRVKPK, žádné nové investice do veřejného vodovodu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Planá 13 km
Užitkovou vodou – Kosový potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Svahy má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která vypouští odpadní vody do biologického rybníčka, sloužícího jako stabilizační nádrž. Stávající kanalizace je vybudována z betonových trub DN 300 – 600 v celkové délce 0,388 km. Do jednotné kanalizace jsou vypouštěny odpadní vody od 69 obyvatel a 12 chalupářů z 23 septiků.

Kanalizační stoky:
Profil materiál délka v km
300 beton 0,038 km
400 beton 0,029 km
400 asbestocement 0,128 km
500 beton 0,074 km

600 beton 0,065 km
600 kamenina 0,065 km

Vlastníkem kanalizace je obec, provozovatelem je Vodoservis Planá

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec nepřipravuje žádné nové investice do kanalizační sítě. Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby bud': domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do kanalizace, vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážení na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.