


A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): | | Diana |
|-------------------------|-------------------------|-------|
| Kód části obce PRVK: | CZ032.3410.3215.0495.02 | |
| Název obce: | Rozvadov | |
| Kód obce (IČOB): | 14264 (561169) | |
| Číslo ORP3 (ČSÚ): | 3215 (3215) | |
| Název ORP3: | Tachov | |
| Kód OPOU2 ČSÚ: | 32151 | |
| Název OPOU2: | Bor | |

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK: | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | CZ032.3410.3215.0495.02 | Diana | 14259 | 561169 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Diana (500 m n.m.) se nachází 24 km jihozápadně od Tachova. Jedná se o rekreační osadu s letním charakterem provozu v oblasti převážně lesního charakteru. V Dianě je 29 trvale žijících obyvatel, 20 chalupářů. V roce 2015 se předpokládá nezměněný počet trvale bydlících i rekreatantů (odhad PRVKPK – 26 obyvatel). Recipientem je Kateřinský potok. Diana se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V současnosti není v Dianě vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou soukromé zdroje – domovní studny s dostatečnou kapacitou i kvalitou

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec pro nedostatek finančních prostředků neplánuje výstavbu veřejného vodovodu. PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Rozvadov 7 km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Diana nemá vybudovanou kanalizační síť, dešťové vody jsou odvedeny zčásti příkopem podél komunikace volně do terénu a zčásti odtékají volně po cestách do terénu. Obyvatelé zčásti zachycují odpadní vody do bezodtokových jímek (70%), které vyváží na polní a jiné pozemky a zčásti do septiků (30%), které mají přepady volně do terénu.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec pro nedostatek finančních prostředků nepřipravuje žádné investice do vybudování kanalizační sítě k odvádění odpadních vod.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis: |
|---|--------------------|---|
| | 30.11.2004 | PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o. |