


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Staré Sedlo
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0497.01	
Název obce:	Staré Sedlo	
Kód obce (IČOB):	15475 (561193)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)	
Název ORP3:	Tachov	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32151	
Název OPOU2:	Bor	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0497.01	Staré Sedlo	15475	561193

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Staré Sedlo (480 m n.m.) se nachází 26 km jihovýchodně od Tachova, v oblasti převážně zemědělského charakteru. V obci je 140 trvale žijících obyvatel.

V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 140 trvale žijících obyvatel.

Recipientem je potok Úhlavka. Do k.ú. Staré Sedlo zasahuje CHKO Český Les.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 97 obyvatel.

Zdrojem pitné vody jsou 2 vrty vydatnosti 0,5 a 0,3 l/s, odkud je voda čerpána do vodojemu 2 x 50 m<sup>3</sup>, 458,63 / 461,13 m n.m. Z vodojemu je spotřebiště napájeno gravitačně.

Počet přípojek 15

Přívodné řady DN 80 0,197 km DN 50 0,332 km

Rozvodné vodovodní sítě DN 80 0,166 km DN 100 0,975 km

Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má připraven záměr vybudování vodovodního přivaděče s napojením na stávající vodovod v osadě Racov. Důvodem jsou dlouholeté přetrvávající problémy s kvalitou vody ve stávajícím zdroji Staré Sedlo, kde jsou vysoké hodnoty v ukazatelích dusičnany, železo a mangan, které se ani po mnoha pokusech nepodařilo ustálit na hodnotách, které by byly vyhovující. Jedná se o výstavbu vodovodu PE 90 mm délky 4.415,0m. V budoucnu se předpokládá napojení vodovodu Racov-Staré Sedlo-Darmyšl na skupinový vodovod Tachov-Bor nebo skupinový vodovod Stříbro-Kladruhy.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny Stráž 5 km

Užitkovou vodou – potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Staré Sedlo má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Vybudována je z betonových a PVC trub v celkové

délce 1,3 km. Do jednotné kanalizace s biologickou ČOV (typ KDČB 30, kapacita 420 EO) odvádělo odpadní vody 120 obyvatel z bytovny a hotelu. Obě zařízení jsou v současné době mimo provoz. Kanalizace má dvě samostatné části A a B. Část A odvádí odpadní vody z levobřežní části obce, kam jsou napojeny kromě splaškových vod i vody z odvodnění komunikace a povrchové vody bezjmenné vodoteče plnicí požární nádrž. Část B odvádí splaškové a dešťové vody z pravobřežní části obce. Některé domy ležící v blízkosti potoka Úhlavky nejsou napojeny z důvodu spádových poměrů na kanalizaci a jsou svedeny přímo do toku.

Technický stav kanalizace je díky velkým spádům a větším průtokům vody uspokojivý, malá hloubka uložení kanalizace, ale neumožňuje odkanalizování suterénních místností, ani není dodržena doporučená hloubka krytí pod komunikacemi.

Kanalizační stoky:

Profil materiál délka v km

250 PVC 0,150 km

300 PVC 0,150 km

300 beton 0,700 km

500 beton 0,300 km

Vlastníkem kanalizační sítě a ČOV je obec.

Provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Staré Sedlo má zpracovaný projekt na odkanalizování zbylé části obce (řady cca300m JS 250), realizaci plánuje podle finančních možností .

PRVKPK předpokládá realizaci odkanalizování zbylé části obce po r.2015.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	21.1.2013	Aktualizace 2012
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.