

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Lhotka
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0501.05	
Název obce:	Tisová	
Kód obce (IČOB):	16722 (541621)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)	
Název ORP3:	Tachov	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32153	
Název OPOU2:	Tachov	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0501.05	Lhotka	16721	541621

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Lhotka (500 m n.m.) se nachází 7 km východně od města Tachova, v oblasti převážně zemědělského charakteru. V místě je 26 trvale žijících obyvatel a 18 rekreantů.

V roce 2015 se předpokládá 26 trvale žijících obyvatel.

Recipientem je pravostranný přítok Sedlišťského potoka. Lhotka se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Lhotka je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá a zásobuje 44 obyvatel vč. rekreantů.

Napojena je na vodovod obce Tisová. Zásobovací řád je vybudován z PE Js 80. Distriktní měření pro obec Lhotka je umístěno ve vodoměrné šachtě před obcí vlevo u silnice. Tento objekt je považován za počátek vodovodu obce. Vodovodní síť je tvořena jedinou větví, která prochází přes celou obec. Řád je proveden z PE Js 100, délky 0,596 km. Počet přípojek 22.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr pro rozšíření vodovodní sítě k připravované zástavbě nových RD PRVKPK nepředpokládá rozšíření vodovodu před r. 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – podle povahy havárie  
přepojení na nezávadný zdroj (planá, prameniště Broumov)  
cisterny, Tisová 4 km  
Užitkovou vodou – rybník

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Lhotka má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 400, do které jsou svedeny dešťové vody z části obce. Dešťová kanalizace je vyústěna do rybníka. Z ostatních ploch jsou dešťové vody odvedeny systémem struh, příkopů a propustků volně do terénu.

Obyvatelé obce vč. rekreantů si zajišťují zachycování odpadních vod individuálně do žump. Obec nemá informace kam jsou vyváženy.

Kanalizační stoky:  
Profil materiál délka v km  
DN 400 beton 0,200 km

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný záměr pro rozšíření kanalizační sítě a vybudování dočišťovací stabilizační nádrže. Realizaci předpokládají okolo r. 2006.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015.

PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď: domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)  
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.