


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Trnová
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0501.06
Název obce:	Tisová
Kód obce (IČOB):	16722 (541621)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)
Název ORP3:	Tachov
Kód OPOU2 ČSÚ:	32153
Název OPOU2:	Tachov

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0501.06	Trnová	16723	541621

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Trnová (490 m n.m.) se nachází 3 km východně od města Tachova, v oblasti převážně zemědělského charakteru. V Trnové je 61 trvale žijících obyvatel.

V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 55 trvale žijících obyvatel.

Recipientem je Sedlišťský potok. Trnová se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Trnová je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá a zásobuje 61 obyvatel. Vlastní napojení přivaděčím řadu je na přivaděč Staré Sedliště – Tisová. Přivaděčí řad pro Trnovou je proveden z PE Js 100 a vede nejkratším směrem nad obec do zemního vodojemu. Odtud vede zásobovací řad PE Js 100 do armaturní šachty před obcí, odkud začíná samostatný vodovod obce Trnová. Vodovodní síť je řešena jako větevná s jednou hlavní větví a jednou odbočnou, je provedena z PE DN 100 – 1,086 km a PE DN 40 – 0,2 km. Pátevní řad se na konci obce mění v přivaděč pro obec Pernolec. Počet přípojek 28. Majitel vodovodu je obec, provozovatelem je VAK KV.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr pro rozšíření vodovodní sítě (250 m Js 100) k připravované zástavbě nových RD. Pro nedostatek finančních prostředků předpokládají termín realizace kolem r. 2005. PRVKPK nepředpokládá rozšíření vodovodu před r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – podle povahy havárie připojení na nezávadný zdroj (planá, prameniště Broumov) cisterny, Tisová 2 km
Užitkovou vodou – Sedlišťský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Trnová má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 400, do které jsou svedeny dešťové vody z části obce. Dešťová kanalizace je vyústěna třemi volnými výusti do Sedlišťského potoka. Obyvatelé obce vč. rekreatantů si zajišťují zachycování odpadních vod individuálně do žump. Obec nemá informace

kam jsou vyváženy.

Kanalizační stoky:

Profil materiál délka v km
DN 400 beton 0,300 km

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný záměr pro rozšíření dešťové kanalizační sítě k nové zástavbě. Realizaci předpokládají okolo r. 2005.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015.

PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.