


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Třemešné
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0502.01	
Název obce:	Třemešné	
Kód obce (IČOB):	17068 (561304)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)	
Název ORP3:	Tachov	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32151	
Název OPOU2:	Bor	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0502.01	Třemešné	17068	561304

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Třemešné (510 m n.m.) se nachází 23 km jižně od Tachova, v oblasti zemědělského a lesního průmyslu. V obci je 197 trvale žijících obyvatel a 30 rekreatantů.

V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 197 trvale žijících obyvatel.

Recipientem je Bezděkovský potok. Obec Třemešné se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vodovodem pro veřejnou potřebu je v obci Třemešné zásobena prakticky celá obytná zástavba, která přímo v místní části Třemešné zahrnuje cca 200 obyvatel a rekreatantů, zbytek je zásoben v místní části Bezděkov. Obě místní části dnes tvoří jedno souvislé zastavěné území.

Zdrojem pitné vody jsou jímací zářezy v k.ú. Bezděkov (vydatnost 0,8 l/s), odkud je voda gravitačně sváděna do zemního vodojemu Třemešné 100 m³. Z vodojemu je spotřebiště zásobeno gravitačně. Zásobní řad je společný pro část obce Třemešné i Bezděkov, proveden je z potrubí PE DN 100 v celkové délce 960 m. Rozvodné řady v části obce Třemešné jsou provedeny z PE DN 50 a 80 v celkové délce 2102 m.

Vlastníkem vodovodu je obec Třemešné, provozovatelem Jaroslav Slepíčka.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec připravuje v rámci stavby „Třemešné, Bezděkov – Odkanalizování zástavby pod tratí“ rozšíření vodovodní sítě do oblasti stávající obytné zástavby, která dosud není napojena na veřejný vodovod. V rámci této stavby bude prodloužen stávající vodovodní řad potrubím HDPE 63 v celkové délce 374 m, z toho v části obce Třemešné se jedná o úsek délky 112 m. Na tento prodloužený vodovodní řad bude v části Třemešné napojeno 5 objektů. Pro stavbu je vydáno stavební povolení a bude realizována v průběhu roku 2018.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Velké Dvorce 6 km,.

Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V obci Třemešné je téměř dokončeno odkanalizování celého zastavěného území obce, zbývá dořešit pouze část zástavby v lokalitě pod železniční tratí. Stoková síť je vybudována jako jednotná a z celkového počtu 270 obyvatel obce odvádí odpadní vody od 180 obyvatel v části Třemešné, zbytek pak v části Bezděkov. Kanalizační stoky jsou zřízeny z potrubí kameninového a polyetylenového v dimenzích DN 250, 300 a 400, celková délka trasy činí 1696 m.

Odpadní vody jsou čištěny v kořenové ČOV kapacity 300 EO, sestávající z mechanického předčištění ve šterbinové nádrži a tří sériově řazených, horizontálně protékavých, kořenových filtrů celkové plochy 1500 m². Vyčištěná voda je vypouštěna do Bezděkovského potoka. Dosud neodkanalizovaná zástavba v lokalitě pod tratí (6 nemovitostí, cca 24 obyvatel) akumuluje odpadní vody v jímkách, které jsou nepravdělně vyváženy na ČOV Třemešné.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace i ČOV je Obec Třemešné.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec připravuje v rámci stavby „Třemešné, Bezděkov – Odkanalizování zástavby pod tratí“ rozšíření stokové sítě do oblasti stávající obytné zástavby v lokalitě pod železniční tratí, která dosud není odkanalizována. V rámci této stavby bude zřízena nová splašková kanalizační stoka z potrubí PP 250 v celkové délce 386 m, z toho v části obce Třemešné se jedná o úsek délky 122 m. Na tuto novou stoku bude v části Třemešné napojeno 6 nemovitostí. Pro stavbu je vydáno stavební povolení a bude realizována v průběhu roku 2018.

Po dokončení této stavby bude odkanalizováno celé současně zastavěné území obce Třemešné.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.