


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Nová Ves
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0502.04	
Název obce:	Třemešné	
Kód obce (IČOB):	17068 (561304)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)	
Název ORP3:	Tachov	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32151	
Název OPOU2:	Bor	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0502.04	Nová Ves	13610	561304

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Nová Ves (603 m n.m.) se nachází 28 km jižně od města Tachova, v oblasti převážně rekreačního charakteru. V obci žije 43 trvale žijících obyvatel v 16 RD, 14 rekreatantů v 9 rekreačních objektech, dále se v obci nachází restaurace a hotel „Na pastvinách s kapacitou 50 lůžek a další ubytovací zařízení s kapacitou 30 lůžek. K roku 2015 se nepředpokládá žádná změna tohoto stavu. Nová Ves se nachází v chráněné krajinné oblasti Český les.

Recipientem je rybník a bezejmenná vodoteč.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Nová Ves zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100% trvale bydlících obyvatel a 140 rekreatantů. Zdrojem vody jsou jímací zářezy, odkud je voda čerpána do zemního vodojemu, kde je ruční dávkovací zařízení. Z vodojemu je spotřebišť zásobeno gravitačně. Vzhledem k tomu, že obec nemá technickou dokumentaci od vodovodu, zpracovává ji VaK Tachov, s.r.o. v současnosti není k dispozici. Vlastníkem vodovodu je obec Třemešné, provozovatelem je fa Jaroslav Slepíčka. Zákresy stávající vodovodní sítě nedoloženy.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec nepřipravuje žádné investice do vodovodních rozvodů, stávající stav vyhovuje. PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Třemešné 4 km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Nová Ves má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 300 v délce 500 m, do které jsou svedeny dešťové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch části obce, dále pak přepady ze 3 septiků. Dešťová kanalizace je vyústěna do návesního rybníka, jehož odtok je vyústěn do bezejmenné vodoteče a následně Mlýnského potoka. Obyvatelé obce vč. rekreatantů a ubytovacích zařízení si zajišťují zachycování odpadních vod individuálně do žump, (10 ks = 55%) které jsou vyváženy převážně na polní a jiné pozemky a do septiků (8 ks = 45%), které jsou zčásti (3

ks) zaústěny do dešťové kanalizace, ve zbytku vyvedeny mimo kanalizaci.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má v současné době zpracován projekt stavby „Nová Ves pod Přimdou – Kanalizace a ČOV“, v průběhu první poloviny roku 2012 se předpokládá jeho projednání v územním a stavebním řízení. Tento projekt komplexně řeší odkanalizování celého zastavěného území obce Nová Ves, koncepčně je odkanalizování navrženo formou oddílné kanalizace, přičemž v rámci stavby bude nově budována převážně pouze soustava splaškové stokové sítě. Všechny nové splaškové stoky budou gravitačně svedeny na novou kořenovou ČOV kapacity 150 EO, ze které budou předčištěné odpadní vody vypouštěny do Mlýnského potoka který je vodním recipientem pro území obce. Odkanalizování dešťových vod z území stávající zástavby zůstane zachováno současnou formou, s využitím stávající dešťové kanalizace.

Navrhuje se vybudování splaškových stok v profilu DN 250 (PP) v celkové délce trasy 835 m, dále pak výměna dílčího úseku dešťové stoky DN 250 (PP) v délce trasy 53 m. Splaškové stoky budou svedeny na kořenovou ČOV, sestávající ze sdruženého objektu mechanického předčištění a štěrbínové nádrže, dále pak dvou kořenových polí s celkovou kapacitou 150 EO.

Navrhované řešení umožní odkanalizování celé stávající obytné zástavby v obci (16 RD se 43 obyvateli, 9 rekreačních objektů užívaných 14 rekreanty), dále pak i ubytovacích zařízení (restaurace a hotel „Na pastvinách“ s kapacitou 50 lůžek + další ubytovací zařízení s celkovou kapacitou 30 lůžek) a rozvojových území dle územního plánu.

Realizaci stavby zahájí obec po zajištění finančních prostředků - plánovaná realizace je 2012 – 2014. Do doby realizace bude zachován současný stav odkanalizování.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	21.1.2013	Aktualizace 2012
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.